


Šķērsojums ar AS"Augstsprieguma tīkls"  
110 kV gaisvadu līniju, Pk ~ 9+90

Esošais AST 110kV gaisvads

Esošais gaisvadu gabarīts - 8.77m  
Esošais gaisvada gabarīts norādīts pie gaisa temperatūras +35°C  
Projektētais gaisvadu gabarīts - 8.56m



- Piezīmes:
- Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos;
  - Esošais gaisvada gabarīts norādīts pie gaisa temperatūras +35°C;
  - Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts un jāaskano ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbiem ar celšanas mehānismiem un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no elektrolīniju malējiem vadiem.

Pasūtītājs: Vīlānu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009114114 Kultūras laukums 1a, Vīlāni, LV-4650 E-pasts: novads@vilani.lv			Objekts: Autoceļa "Sokolki-Zvirīnī-Skudnovka" pārbūve		
	Paraksts	Datums	Objekts: Sokolku pagasts, Vīlānu novads, būves kadastra apzīmējumi: 78900050211; 78900050212; 78900040225		
			Lapas nosaukums:		
TS sad. vad.	Didzis Dāle	17.05.2017.	Šķērsojums ar 110kV gaisvadu elektrolīniju		
Izstrādāja	Raīls Grauze	17.05.2017.			
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
			BP		TS-3-2