

3. stāvs

2 stāvs

1. stāvs

Pagraba stāvs

Apz.	Nosaukums
1A/1	Griestu skaļrunis (1,5; 3,0; 6,0 W)
1B/1	Sienas skaļrunis (1,5; 3,0; 6,0 W)
	Paziņojumu stacija ar mikrofonu
	Plena Evac iekārtas komutācijas skapī 19" 42U
	Sistēmas kontrolieris PLANA
	Sistēmas pastiprinātājs PLANA
	Sistēmas zonu daļiņājs (router) PLANA
	Rezerves barošanas avotu lādētājs PLANA
	Rezerves barošanas avots AKUMULATORS
—	JE H(St)H...Bd FE180/E30 1*2*0.8 kabelis
—	Mikrofona kabelis UTP 4x2x0,5 N2XCH FE 180/E30 3x1,5mm kabelis
LKM	Līnijas gala elements
	Aizsargresītes skaļruņiem sporta zālē

Izpildītājs: SIA "MULTICOMP" Lic. Nr. 677A  
Vicēnbas gatve 127A, Tel.67892160; Fax.67892165; E-pasts info@multi.lv

Pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114114,  
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Projekta nosaukums: Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1A,  
Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Rasējuma nosaukums: Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma  
ESS-UIS montāžas shēma

Stadija: BP.

Lapas Nr. ESS-UIS-9

Lapu sk. 11

SIA "Multicomp"

Izm. Lapa

Dokumenta Nr. G.Hildebrants

Paraksts: G.Hildebrants

Datums: 30.04.2017

Pārbaudīja: G.Hildebrants

Datums: 30.04.2017