

Nr. p.k.	Nosaukums, Tips, Marka	Mērvienība	Skaits	Rezerve
1	FX 3NET-LV adr.-analogā pults	gab.	1	
2	Cilpu plate FX-ALC APOLLO 2-cilpu plate	gab.	3	
3	12V/17Ah akumulators	gab.	2	
4	Licences atslēga	gab.	1	
5	Akumulatoru kaste FX BAT	gab.	1	
6	EDI-20 Optiskais dūmu detektors	gab.	391	10
7	EBI-10 Standarta detektoru bāze	gab.	411	10
8	EBI-11 20D bāze ar izolatoru	gab.	25	3
9	EPP-21 adr.rokas poga sark., ar izolatoru (vāciņu)	gab.	40	4
10	EDI-50 Siltuma detektors	gab.	45	4
11	EMI-301 Izeju modulis ar izolatoru	gab.	1	
12	EMI-311/240 Izeju modulis ar izolatoru	gab.	9	1
13	Iznesamā diode VSU-01	gab.	50	5
14	Āra sirēna	gab.	1	
15	ECI-30 ģēlējuma izolators	gab.	1	
16	EBI-30 bāze ģēlējuma izolatoram	gab.	1	
17	Kabelis JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8	m	4050	400
18	Kabelis (N)HXH-FE ISO E30 3x2,5	m	50	5
19	Evoel aizsargcaurules 16/20/25 mm	m	1600	160
20	Kabeļu kanāli 40x28 mm	m	500	50
21	Stirpinājumi	gab.	15000	
22	Programnodrošinājums Esgraf un Datora komplekts	gab.	1	
23	Savienojumu kārbas	gab.	4	

				Izpildītājs: SIA "MULTICOMP" Lic. Nr. 677A Vieīnbās gatve 127A, Tel.67892160; Fax.67892165; E-pasts info@multi.lv				
				Pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650				
Izm. Lapa	Dokumenta Nr.	Paraksts:	Datums:	Projekta nosaukums: Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650		Stadija	Lapas Nr.	Lapu sk.
Būvprojekta UAS daļas vadītājs:	Ģ.Hildebrants		30.04.2017			BP.	UAS-11	12
Izstrādāja:	Ģ.Hildebrants		30.04.2017	Rasējuma nosaukums: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma Iekārtu un materiālu saraksts		SIA "Multicomp"		